

Evaluasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas di Areal Pesisir Pantai Sulawesi Selatan

by Irnawaty Idrus

Submission date: 19-Jun-2023 12:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2118816855

File name: Evaluasi_Pencahayaan_Alami_Ruang_Kelas_d.pdf (1.56M)

Word count: 2158

Character count: 13097

Evaluasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas di Areal Pesisir Pantai Sulawesi Selatan

* Irnawaty Idrus¹,

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi intensitas pencahayaan alami pada bangunan sekolah dasar di wilayah pesisir Sulawesi Selatan, dan kemudian meninjau kesesuaiannya dengan standar pencahayaan alami bangunan. Penelitian ini merupakan langkah awal dari upaya konservasi energi dengan pemanfaatan cahaya alami sebagai sumber pencahayaan bangunan, utamanya untuk ruang-ruang kelas yang hanya dipergunakan pada pagi hingga sore hari. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif yang datanya diperoleh melalui survei dan pengukuran langsung di lokasi penelitian. Ada enam sekolah dasar di wilayah pesisir Sulawesi Selatan yang dijadikan sampel penelitian. Sekolah-sekolah tersebut berlokasi di Kabupaten Barru, Pare-Pare dan Pinrang. Sampel dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar intensitas cahaya alami ruang kelas sekolah dasar di areal pesisir pantai Sulawesi Selatan berada di bawah standar pencahayaan rata-rata SNI ruang kelas. Sebanyak 83,2% dibawah nilai standar pencahayaan rata-rata SNI untuk ruang kelas dan hanya sebanyak 16,8% yang memenuhi nilai standar SNI.

Kata kunci: Intensitas, Pencahayaan Alami, Ruang Kelas, Konservasi Energi

ABSTRACT: This study aims to identify the intensity of natural lighting in elementary school buildings in the coastal area of South Sulawesi, and then review their compatibility with the building's natural lighting standards. This research is the first step of energy conservation efforts by utilizing natural light as a source of lighting for buildings, especially for classrooms that are only used in the morning to evening. This research method is quantitative, the data obtained through surveys and direct measurements at the research location. There are six elementary schools in the coastal area of South Sulawesi that are used as research samples. The schools are located in Barru, Pare-Pare and Pinrang districts. Samples were selected by purposive sampling. The results showed that most of the natural light intensity of elementary school classrooms in the coastal area of South Sulawesi was below the average SNI lighting standards for classrooms. As many as 83.2% below the average lighting standard value of SNI for classrooms and only as much as 16.8% that meet the SNI standard value.

Keywords: Intensity, Daylighting, Classrooms, Energy Conservation

PENDAHULUAN

Pada suatu kawasan, bangunan sekolah merupakan salah satu fasilitas publik yang menunjang aktivitas pendidikan. Sebagai bangunan publik, biaya yang dikeluarkan untuk operasional sekolah berasal dari masyarakat dan juga pemerintah, oleh karena itu upaya penghematan energi dapat memberi dampak yang cukup baik bagi banyak pihak. Konsep bangunan hemat energi merupakan tren desain bangunan pada saat ini, hal tersebut merupakan respons terhadap keprihatinan akan penggunaan energi secara global, sektor bangunan menyerap 45% dari kebutuhan energi secara global. Salah satu metode dalam arsitektur hemat energi yaitu mengoptimasikan sistem tata cahaya, integrasi antara sistem tata cahaya buatan-

alamiah serta sinergi antara metode pasif dan aktif baik cara manual ataupun otomatis [1].

Pencahayaan alami siang hari dimaksudkan untuk memperoleh pencahayaan di dalam bangunan pada siang hari dari cahaya alami. Manfaat pencahayaan alami dapat memberikan lingkungan visual yang menyenangkan dan nyaman dengan kualitas cahaya yang mirip kondisi alami di luar bangunan. Selain itu juga dapat mengurangi atau bahkan meniadakan pencahayaan buatan sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik [2].

Sebagai daerah tropis, Indonesia memiliki potensi pencahayaan alami yang sangat besar. Menurut penelitian mengenai pengukuran durasi penyinaran matahari di kota Makassar yang

pada tiga kelas. Waktu pengukuran yaitu pagi hingga siang hari. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendataan Kondisi Ruang Kelas.

Data yang dikumpulkan antara lain dimensi kelas, warna dinding, lantai dan plafon, layout kelas, orientasi kelas, dimensi dan material bukaan, elevasi lantai, dan waktu pengukuran.

2. Pendataan Kondisi Cuaca

Data yang dikumpulkan adalah kondisi langit pada saat pengukuran. Metode yang dipakai adalah pengamatan (observasi) langsung terhadap jumlah awan. Pengelompokan dinyatakan dalam jumlah awan yang menutupi langit yang diberi satuan *octas*, dinyatakan dalam angka 0 sampai 8. Langit tanpa awan (*clear sky*) adalah 0-1 *octas*, langit yang sebagian tertutup awan (*intermediate sky*) adalah 2-6 *octas*, dan langit yang seluruhnya tertutup awan (*overcast sky*) adalah 7-8 *octas* [2].

3. Pendataan Intensitas Cahaya Alami

Intensitas cahaya diukur dengan menggunakan alat *HOBO Data Logger with external sensor* yang mempunyai fungsi antara lain mengukur dan menyimpan data temperatur udara, kelembaban udara, intensitas cahaya, dan kecepatan angin dalam ruang [10-12].

4. Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan, kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan *software* statistik SPSS. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Inpres Awerange dan SD Inpres Batupute Kabupaten Barru




Gambar 1. Lokasi SD Inpres Batupute

Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten yang berada di pesisir Barat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibu Kota Sumpang Binangae terletak antara koordinat $4^{\circ}10' - 5^{\circ}35'$ Lintang Selatan dan $199^{\circ}35' - 119^{\circ}49'$ Bujur Timur.


Luas wilayah daratan kurang lebih 1.174,72 km² (117.427 Ha) dan perairan 56.160 Ha. Lokasi penelitian berada di jalan Poros Makassar-Palopo yang berjarak 124 km dari Kota Makassar. Jarak dengan pinggir pantai sejauh 138 meter.

Sekolah SD Inpres Awerange dan Batupute masing-masing terdiri dari 3 unit bangunan. Setiap ruang kelas memiliki luas ruangan sebesar 56m² dan terdapat siswa/i rata-rata sebanyak 20 orang. Bukaan kelas yang menjadi objek penelitian pada SD Awerange dan SD Inpres Batupute berorientasi Utara-Selatan.

Pengambilan data pada SD Inpres Awerange dan SD Inpres Batupute dilakukan pada masing-masing tiga ruang kelas. Enam kelas yang menjadi sampel memiliki orientasi bukaan yang sama. Bukaanannya terletak pada sisi Utara dan Selatan ruang kelas. Pengukuran dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2016. Waktu pengukuran yaitu pukul 09.00 sampai dengan 13.00. Cuaca pada saat pengukuran Cerah. Hasil pengukuran menunjukkan 100% data intensitas cahaya alami dalam ruang kelas sekolah dasar di kabupaten Barru dibawah standar SNI pencahayaan rata-rata 250 lux. Tingkat intensitas minimal dalam kelas yaitu 39,45 lux, dan intensitas cahaya maksimum yaitu 149,75 lux.



Gambar 2. Grafik Intensitas Cahaya Alami SD Inpres Awerange Kabupaten Barru



Gambar 3. Grafik Intensitas Cahaya Alami SD Inpres Batupute Kabupaten Barru

17

SD Negeri 29 dan SD Negeri 30 Kota Pare-Pare

Kota Parepare secara geografis berada pada sisi $4^{\circ}01'00''S$; $119^{\circ}37'25''E$. Secara administrasi wilayah kota Parepare memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Pinrang, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Barru, Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan.

Lokasi penelitian yaitu di SDN 29 dan SDN 30 Pare-Pare. Terletak di Jln. Tentara Pelajar kota Pare-Pare.




Gambar 4. Pengukuran Intensitas cahaya pada SD Negeri 29 dan SD Negeri 30 Pare-Pare


Pengukuran pada kelas dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2016 mulai pagi hari pukul 08.00 hingga siang hari pukul 12.30. Pengukuran dilakukan pada empat kelas yang sebagian besar berorientasi Timur-Barat. Luas setiap kelas adalah $7m \times 8m$ ($56m^2$), tipe bangunan permanen dengan dinding batu bata di plester, atap menggunakan seng. Cuaca pada saat pengukuran Cerah.

Hasil pengukuran menunjukkan 91% data intensitas cahaya alami dalam ruang keseluruhan kelas berada di bawah standar SNI pencahayaan rata-rata dalam ruang yaitu $250 lux$ dan 9% data yang memenuhi standar SNI. Tingkat intensitas

minimal dalam kelas yaitu $27,60 lux$ dan intensitas cahaya maksimum yaitu $299,60 lux$.



Gambar 5. Grafik Intensitas Cahaya Alami SD Negeri 29 Kota Pare-Pare




Gambar 6. Grafik Intensitas Cahaya Alami SD Negeri 30 Kota Pare-Pare

SDN 59 Lanrisang dan SDN 178 Lanrisang Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi $3^{\circ}19'13''$ sampai $4^{\circ}10'30''$ lintang selatan dan $119^{\circ}26'30''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ bujur timur. Lokasi penelitian yaitu di SD Negeri 178 Kabupaten Pinrang dan SD Negeri 59 Kabupaten Pinrang. Kedua sekolah ini terletak di Kecamatan Lanrisang Kelurahan Lanrisang. Penelitian di SD Negeri 178 Kabupaten Pinrang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2016. Pada umumnya kondisi cuaca pada hari itu Cerah. Pengukuran pada SDN 178 Lanrisang dan SDN 59 Lanrisang dilakukan pada hari Sabtu 15 Oktober 2016 mulai pagi hari pukul 08.40 hingga pukul 12.50.

Bukaan pada kelas di SDN 178 Lanrisang terletak pada dua sisi kelas, yaitu pada arah Barat Daya dan Timur Laut. Bukaan pada kelas di SDN 59 Lanrisang terletak pada dua sisi kelas, yaitu pada arah Barat Laut dan Timur Tenggara.

Hasil pengukuran menunjukkan 100% data intensitas cahaya alami dalam ruang kelas pada pengukuran di SDN 59 Lanrisang memenuhi standar SNI. Pada lokasi penelitian di SDN 178 Lanrisang, sekitar 16% data yang memenuhi SNI dan 82% yang tidak memenuhi Standar SNI. Tingkat intensitas minimal dalam kelas di SDN 59 Lanrisang yaitu 260,15 lux dan intensitas cahaya maksimum yaitu 406,05 lux.




Gambar 7. Grafik Intensitas Cahaya Alami SDN 178 Lanrisang, Pinrang

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi tingkat intensitas pencahayaan alami ruang kelas pada sekolah-sekolah yang menjadi sampel penelitian. Dari data yang diperoleh, sebagian besar intensitas cahaya ruang kelas sekolah dasar di wilayah pesisir Sulawesi Selatan masih dibawah standar SNI. Sebanyak 83,2% dibawah nilai standar pencahayaan rata-rata SNI untuk ruang kelas dan hanya sebanyak 16,8% yang memenuhi nilai standar SNI.

Tabel 1. Nilai Intensitas Cahaya Alami Ruang Kelas di Areal Pesisir Pantai Sulawesi Selatan

Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Std. Deviation
ILUMINASI	554	27.60	406.05	110.29874
Valid N (listwise)	554			



Gambar 8. Grafik Intensitas Cahaya Alami Ruang Kelas di Areal Pesisir Pantai Sulawesi Selatan

Dari data penelitian, ada satu sekolah yang cahaya alami ruang kelasnya memenuhi standar. Arah orientasi bukaan kelas tersebut adalah Barat Laut dan Timur Tenggara. Hal tersebut dapat menjadi masukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai intensitas cahaya alami menurut orientasi bukaan. Rendahnya tingkat intensitas cahaya pada ruang-ruang kelas tersebut, diharapkan juga menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, untuk menemukan model khususnya bagi ruang kelas agar dapat mengoptimalisasi penetrasi cahaya alami pada ruang kelas.

Evaluasi Pencahayaan Alami Ruang Kelas di Areal Pesisir Pantai Sulawesi Selatan

ORIGINALITY REPORT

47%
SIMILARITY INDEX

47%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.scribd.com Internet Source **17%**

2 garuda.ristekbrin.go.id Internet Source **11%**

3 repository.unhas.ac.id Internet Source **4%**

4 123dok.com Internet Source **3%**

5 core.ac.uk Internet Source **2%**

6 fadhlipandy.blogspot.com Internet Source **2%**

7 media.neliti.com Internet Source **2%**

8 id.123dok.com Internet Source **1%**

9 digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source **1%**

10	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
11	ir.unimas.my Internet Source	<1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
13	eng.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.petra.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
16	repository.usbypkp.ac.id Internet Source	<1 %
17	ubb.ac.id Internet Source	<1 %
18	syahriartato.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off